

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-PL.ПБ57.В.04268

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ФАКРО-Р» (ООО «ФАКРО-Р»)
Адрес: 107143, Россия, город Москва, Открытое шоссе, дом 17, корпус 1, комната 1, офис 1.
ОГРН: 1027739332664. Телефон +78002503741, адрес электронной почты: fakro@fakro.ru.

№ 0021712

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «Marma Polskie Folie Sp. Z o.o.»
Юридический адрес: 02-676 Warszawa, ul. Postepu 15 C, Польша.
Адрес производства: 39-460 Nowa Dęba, ul. Szyrowskiego 1, Польша. Филиал завода-изготовителя: Фирма «Lenko S.A.»
Юридический адрес: 43-300 Bielsko-Biala, ul. Okrzei 2, Польша. Адрес производства: 43-365 Wilkowice, ul. Kwiatkowskiego 42, Польша.
Телефон +48663224015.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон +74959800474; факс +74959800474,
адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные пароизоляционные т.м. «ФАКРО»: пленки полиэтиленовые алюминизированные, армированные сеткой из полипропилена марки «TERMOFOL AL 90», поверхностной плотностью 90 г/м²; выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
23.99.12.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921 90 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 31.07.2018 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134, глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Классы пожарной опасности строительных материалов КМ5, согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017675).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ПИПБ0249/11-2018 от 14.11.2018 г., № ПИПБ0250/11-2018 от 14.11.2018 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 31102018/4 от 09.11.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.11.2018 по 13.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. ТР

Эксперт (эксперты)

Р.Т. Шигаблинова

инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-PL.ПБ57.В.04268

(обязательная сертификация)

№ 0017675

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244, п. 7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

Р.Т. Шигабдинова

инициал, фамилия

Т.В. Харгатаева

инициал, фамилия