



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000955

№ ПС 003403

Срок действия с 21.05.2018 по 20.05.2023

код ОК 034-2014 (ОКПД2)

25.11.23

код ТН ВЭД

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль". Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.29. ОГРН: 1117746818111. Телефон: +74952256151. Факс: +74952256151. E-mail: mp@metallprofil.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль". Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.29. ОГРН: 1117746818111. Телефон: +74952256151. Факс: +74952256151. E-mail: mp@metallprofil.ru. Адреса производственных площадок – см. Приложение № 1 (Бланк № ПС 002427).

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. +74957717472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Конструкции из панелей металлических (толщина металла от 0,5 мм) трехслойных стеновых МП ТСП с утеплителем из минеральной ваты толщиной от 50 мм до 300 мм, 120 мм (с нащельниками), от 150 мм (с нащельниками), изготовленные по ГОСТ 32603-2012. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012. Приложение № 1 (Бланк № ПС 002427).

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения от 17.05.2018, ИЦ "ТПБ ТЕСТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 02.09.2016; Акт о результатах анализа состояния производства № 1010-АП/Дб от 30.03.2108, ОС "ТПБ СЕРТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 02.09.2016.

Протокол испытаний № 1224-С

Представленные документы

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

И.А. Гришин

Эксперт (эксперты)

Ю.Г. Решетникова





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000955

№ ПС 002427

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94:

- для панелей толщиной 50 мм - EI30;
- для панелей толщиной 80 мм - EI60;
- для панелей толщиной от 100 мм - EI90;
- для панелей толщиной 120 мм (с нащельниками) - EI150;
- для панелей толщиной 150 мм (с нащельниками) - EI180.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – K0(45).

Адреса производственных площадок:

601630, Владимирская область, Александровский район, п.г.т. Балакирево, ул. Заводская, 10.

Телефон: +74952256151.

624093, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. Телефон: +73436858697.

633216, Новосибирская область, г.п. Керамкомбинат, ул. Широкая, 24. Телефон:
+73833356065.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.А. Гришин

Ю.Г. Решетникова

