



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ19.Н00085

№ ПС 002531

Срок действия с 27.09.2017 г. по 26.09.2022 г.

ОКПД2 25.11.23.119
код ЕКПС
код ТН ВЭД 7308905100

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.29. Телефон: 8(495) 225-61-51
ОГРН 1117746818111

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.29. Телефон: 8(495) 225-61-51 ОГРН 1117746818111 Адреса производств: 601630, Россия, Владимирская обл., Александровский р-н, п.г.т. Балакирево, ул Заводская д 10.; 633216, Новосибирская область, г.п. Керамкомбинат, ул. Широкая, д.24.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ19, Орган по сертификации «Пожарный Эксперт», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 111А. к. 3А, тел. +7 495 508-66-08, e-mail: pojar-expert@list.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели металлические трехслойные Airpanel стеновые и кровельные с утеплителем из пенополиизоцианурата (ППИ), толщиной от 30 до 220 мм (включительно), выпускаемые по ТУ 5284-003-37144780-2013. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 (п.7, метод 2) - Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18) - Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97; ГОСТ Р 51032-97 - Группа распространения пламени – РП1 нераспространяющие по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0112/ТП-17 от 07.09.2017 г., Испытательная лаборатория «Пожарные исследования и испытания», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ19 до 13.02.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5284-003-37144780-2013.
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №РОСС RU.ОШ01.OC02.СМК.00818

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ю.А. Пронь

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.А. Смольков

