

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-PL.ПБ57.В.04269

№ 0021713

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ФАКРО-Р» (ООО «ФАКРО-Р»)
Адрес: 107143, Россия, город Москва, Открытое шоссе, дом 17, корпус 1, комната 1, офис 1.
ОГРН: 1027739332664. Телефон +78002503741, адрес электронной почты: fakro@fakro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «Marma Polskie Folie Sp. Z o.o.»
Юридический адрес: 02-676 Warszawa, ul. Postepu 15 C, Польша.
Адрес производства: 39-460 Nowa Dęba, ul. Szyrowskiego 1, Польша.
Телефон +48663224015.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "ПожСтандарт", 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон +74959800474; факс +74959800474,
адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные гидроизоляционные и пароизоляционные ветрозащитные на основе полипропилена, т.м. «FAKRO», серий: EUROTOP L2, EUROTOP N15, EUROTOP N35, EUROTOP N50, EUROTOP S65, EUROTOP S4, EUROTOP S215 Max, EUROTOP S265 MaxS, EUROTOP ACTIV V 110; поверхностной плотностью от 90 до 265 г/м²; выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
13.95.10

код ЕКПС: 5603 13 900 0

код ТН ВЭД России: 5603 14 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 31.07.2018 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134, глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Классы пожарной опасности строительных материалов КМ5, согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017676).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № ОПБ031/11-2018 от 14.11.2018 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 31102018/4 от 09.11.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.11.2018 по 13.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Р.Т. Шигабдинова

инициал, фамилия

Т.В. Харгатаева

инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-PL.ПБ57.В.04269
(обязательная сертификация)

№ 0017676

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244, п. 7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Р.Т. Шигабдинова

инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

инициалы, фамилия